



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ с.Кенада

Гречка О.Н.

«30 сентября» 2020 года

Гречка О.Н.

Режим проветривания коридоров, холлов, вестибюлей в МБОУ СОШ с.Кенада

1. Рекреационные помещения, коридоры, вестибюли МБОУ СОШ с.Кенада проветриваются во время уроков.

После окончания занятий (в конце учебного дня) при отсутствии учащихся, необходимо осуществлять сквозное проветривание рекреационных помещений.

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

Таблица №1 Продолжительность сквозного проветривания коридоров, холлов, вестибюлей МБОУ СОШ с.Кенада

Наружная температура, С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	Малые перемены	Большие перемены
От +10 до +6	4-10	15
От +5 до 0	3-7	15
От 0 до -5	2-5	15
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10