

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБОУ СОШ с.Кенада
 Гречка О.Н.
 «30» августа 2020 года
 Приказ № 103

Режим проветривания учебных помещений в МБОУ СОШ с.Кенада

1. Учебные помещения МБОУ СОШ с.Кенада проветриваются во время перемен.

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

Таблица №1 Продолжительность сквозного проветривания учебных помещений МБОУ СОШ с.Кенада

Наружная температура, С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	Малые перемены	Большие перемены
От +10 до +6	4-10	15
От +5 до 0	3-7	15
От 0 до -5	2-5	15
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10